

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

«14» 07 2022 г.  
с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 30 мин.  
Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

«14» 07 2022 г.  
10 ч. 40 мин.  
Дата и время составления настоящего Акта

## Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):

АО «Газпром газораспределение Белгород»  
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол  
Наименование специализированной организации

## Заказчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Наименование организации

в лице Генерального директора Т.В. Захаровой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл., Старый Оскол г., Ватутина ул., дом № 209

ИНН: 3124010222

ОКПО: 22266282

Телефон: (4725)43-97-97

Факс:

Реквизиты договора на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 8544-С/ЧГС-21 от «23» декабря 2021 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от «10» 01 2022 г. № 10-1/2022, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

| № п/п                                            | Технические характеристики газопользующего оборудования, газопровода |       | Ед. измерения (шт., м) | Количество | Наименование выполненных работ (оказанных услуг)                |                                                                                                                | Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС | Сумма, руб. без НДС |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                                                  | Наименование                                                         | Марка |                        |            | № пункта по прейскуранту (приказ от «16» 11 2017 г. № 20-71/17) | Наименование работ (услуг)                                                                                     |                                             |                     |
| 1                                                | 2                                                                    | 3     | 4                      | 5          | 6                                                               | 7                                                                                                              | 8                                           | 9                   |
| 1                                                | Газопровод                                                           | -     | шт.                    | 9,000      | 9.1.12                                                          | Проверка герметичности внутридомового г-да и технологических устройств на нем при количестве (до 5)            | 337,50                                      | 3 037,50            |
| 2                                                | Газопровод                                                           | -     | кран                   | 3,000      | 9.1.8                                                           | Техническое обслуживание крана пробкового, установленного на внутридомовом газопроводе                         | 145,83                                      | 437,49              |
| 3                                                | Газопровод                                                           | -     | подвал                 | 1,000      | 5.1.6.                                                          | Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зон                  | 140,00                                      | 140,00              |
| 4                                                | Газопровод                                                           | -     | объект                 | 1,000      | 9.3.5.23.                                                       | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания.               | 175,00                                      | 175,00              |
| 5                                                | Газопровод                                                           | -     | фланец                 | 1,000      | 9.1.11                                                          | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | 612,50                                      | 612,50              |
| Итого за техническое обслуживание без учета НДС: |                                                                      |       |                        |            |                                                                 |                                                                                                                |                                             | 4 402,49            |
| НДС 20%:                                         |                                                                      |       |                        |            |                                                                 |                                                                                                                |                                             | 880,50              |
| Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:  |                                                                      |       |                        |            |                                                                 |                                                                                                                |                                             | 5 282,99            |

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

| № п/п | № квартиры/наименование нежилого помещения | Дата обеспечения доступа | Примечание |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1     | 2                                          | 3                        | 4          |
|       |                                            |                          |            |

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

| № п/п                          | Наименование израсходованных материалов | Ед. измерения. | Количество, шт. | Цена за единицу, Руб., без НДС | Сумма, руб. без НДС |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
|                                |                                         |                |                 |                                |                     |
| Итого за ремонт без учета НДС: |                                         |                |                 |                                |                     |
| НДС 20%:                       |                                         |                |                 |                                |                     |
| Итого за ремонт с учетом НДС:  |                                         |                |                 |                                |                     |

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 5 282,99, в том числе НДС 20%.

- ☐ произведено отключение газопользующего оборудования, составлен акт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- ☐ выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- ☐ выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_\_

Инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Исполнителем проведен. Копия инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд заказчиком принята. О недопустимости одновременной работы бытового газопользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымовой канал (проточный водонагреватель, отопительный котел и т.п.) и механической вытяжной вентиляции, о необходимости обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газопользующее оборудование, о недопустимости наличия задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе, в том числе в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством, заказчик проинформирован.

Инструктаж получил

  
(подпись)


Т.В. Захарова

( ФИО уполномоченного лица Заказчика, ответственного за эксплуатацию ВДГО в многоквартирном доме)


Работы (услуги) выполнены в полном объеме с согласия заказчика. Претензий к качеству и объему выполненных работ (оказанных услуг) заказчик не имеет. На момент проведения технического обслуживания: тяга в вентиляционных и дымовых (при наличии) каналах имеется; устройства, позволяющие автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, исправны.

Отметка об отказе заказчика от подписания настоящего Акта и его причина: \_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
А.А. Яковлевский, Начальник службы  
Инициалы, фамилия, должность, подпись

М.П. 

  
Принял (от Заказчика)  
Т.В. Захарова, Генеральный директор  
Инициалы, фамилия, должность, подпись

М.П.

\* При техническом обслуживании или ремонте газоиспользующего оборудования указывают его модель.